

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ16.В.00005  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0627055  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ЭТЕРНИС»,  
Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 48, стр. 1.  
Тел./факс (495) 739-94-02, ОГРН 1067746778439.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ЭТЕРНИС»,  
Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 48, стр. 1.  
Тел./факс (495) 739-94-02, ОГРН 1067746778439.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ,  
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д.2, стр.8  
тел./факс (495) 287-97-03, 673-90-97, ОГРН 1035000703759.  
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ16 выдан 26.03.2009 МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Автоматическая установка пожаротушения «Гарант-Р» ПО-2  
ТУ 4854-009-96450512-2009 (состав см. Приложение). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
43 7100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (п.п., 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.6-4.2.2.8, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.2.5.1, 4.2.5.4, 4.5.1.2-4.5.1.5, 7.2.1.1-7.2.1.3, , 7.2.1.4, 7.2.1.6, 7.2.2.1, 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2), ГОСТ 12997-84, ГОСТ Р МЭК 60065-2005 (р. 3, п. 4 п. 4.3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №106/1/09 от 14.08.2009 ЛИ ТСО и БО  
ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ИН.116 от 26.03.2009

Акт проверки производства при проведении инспекционного контроля №11/09-ИК от 09.04.2009 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ОП066 от 29.06.2006 (схема №4с).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.08.2009 по 13.08.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.А.Сахаров

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Р.А.Тахаутдинов

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ16.В.00005 от 14.08.2009

(обязательная сертификация)

ТР

0063003

(учетный номер бланка)

### Состав автоматической установки пожаротушения «Гарант-Р» ПО-2:

- блок обработки сигналов (БОС);
- блок управляющих реле (БУР);
- ретранслятор сигналов (РС-М);
- ретранслятор сигналов (РС-К);
- брелок диагностики (БД);
- контрольная панель (КП)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А.Сахаров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.А.Тахаутдинов